

No: SYXL1100922



2021030156Z

有效期至2021年2月10日



(2021)国认监验字(16)号



检测
CNAS L1453

检 验 报 告

TEST REPORT



产品名称: 高强化学锚栓

受检单位: 上海多固建筑科技有限公司



检验类别: 委托检验

河北省产品质量监督检验院

HeBei Province Institution of Supervision And Inspection Product Quality



检 验 报 告

Test Report

№: SYXL1100922

共 2 页 第 1 页

产 品 名 称 Sample	高强化学锚栓		型 号 规 格 Model type	M20×260
			商 标 Brand	DUOGU5.8
委 托 单 位 Bailor	河北省质量技术监督局		委 托 人 Attorney	多固公司
受 检 单 位	上海多固建筑科技有限公司		检 验 类 别 Test Kind	委托检验
生 产 单 位 Manufacturer	上海市松江区新浜镇 315 号 312 弄		样 品 等 级 Grade	5.8 级
抽 样 地 点 Sampling Location	-		样 品 状 况 Sample Description	完好
样 品 总 量 Sample Quantity	检验用 Test Sample	4 条	抽 样 者 Sampling Representative	苏卫华 曹彦辉
	备用 Spare Sample	0 条	送 样 者 Sending Representative	高永顺
抽 样 基 数 Sample Batch	10 条		样品编号或 生产日期 Primary Number or Producing Date	2021.3.20
检 验 依 据 Test Standard	JG160-2004 《混凝土用膨胀型、后扩型建筑锚栓》 JGJ145-2013 《混凝土结构后锚固技术规程》附录 B2			
检 验 项 目 Test Item	全部参数			
检 验 结 论 Test Conclusion	该批产品按 JG160-2004、JGJ145-2013 标准检验合格。 (检验报告专用章) 签发日期: 2021 年 3 月 25 日			
备 注 Note				

批 准:
Approver

胡伟

审 核:
Verifier

郭峰

主 检:
Main inspect

王建华

质量
检验报告

检 验 报 告

Test Report

№: SYXL1100922

共 2 页 第 2 页

试样型号和规格		高强度化学锚栓 M20×260				
检验项目		试样规格	安装尺寸	极限载荷	破坏特征	判定
1	抗拉承载力平 均值、变异系数、 滑移系数 (根部围接)	R20（5.8 级）高 强化学锚栓	钻孔直径： 25mm 钻孔深 度：170mm 锚固深度： 170mm	142.4KN	锚栓拉断	合格
				138.1KN	锚栓拉断	
				153.3KN	锚栓拉断	
				145.2KN	锚栓拉断	
2	抗剪承载力平均值、 变异系数、 (根部围接)	R20（5.8 级）高 强度化学锚栓	钻 孔 直 径： 25mm 钻 孔 深 度：170mm 锚 固 深 度： 170mm	82.5KN	锚栓剪断	合格
				84.6KN	锚栓剪断	
				84.5KN	锚栓剪断	
				86.1KN	锚栓剪断	
备注：试验用混凝土强度：C30;锚栓安装完成后，在锚栓根部安装钢板进行围焊。						

报告日期: 2021 年 03 月 25 日